



単位：mm

| 呼び径     | 記号 | L   | L1 | L2 | Z  | D1  | D2  |
|---------|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 50×40   |    | 67  | 25 | 22 | 20 | 87  | 74  |
| 65×40   |    | 77  | 35 | 22 | 20 | 103 | 74  |
| 65×50   |    | 80  | 35 | 25 | 20 | 103 | 87  |
| 75×40   |    | 87  | 40 | 22 | 25 | 118 | 74  |
| 75×50   |    | 90  | 40 | 25 | 25 | 118 | 87  |
| 75×65   |    | 100 | 40 | 35 | 25 | 118 | 103 |
| 100×40  |    | 102 | 50 | 22 | 30 | 146 | 74  |
| 100×50  |    | 105 | 50 | 25 | 30 | 146 | 87  |
| 100×65  |    | 115 | 50 | 35 | 30 | 146 | 103 |
| 100×75  |    | 120 | 50 | 40 | 30 | 146 | 118 |
| 125×65  |    | 135 | 65 | 35 | 35 | 177 | 103 |
| 125×75  |    | 140 | 65 | 40 | 35 | 177 | 118 |
| 125×100 |    | 150 | 65 | 50 | 35 | 177 | 146 |
| 150×75  |    | 160 | 80 | 40 | 40 | 212 | 118 |
| 150×100 |    | 170 | 80 | 50 | 40 | 212 | 146 |
| 150×125 |    | 185 | 80 | 65 | 40 | 212 | 177 |

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② Lは標準寸法を示す。

|               |                        |                 |                 |                |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 3             | 目地リング                  | 熱膨張材            | 2               |                |
| 2             | 内管                     | 硬質塩化ビニル         | 1               |                |
| 1             | 耐火被覆                   | 繊維混入セメントモルタル    | 1               |                |
| 品番<br>NO.     | 部 品 名<br>NAME OF PARTS | 材 料<br>MATERIAL | 数 量<br>REQUIRED | 備 考<br>REMARKS |
| 図名<br>TITLE   | 日付<br>DATE             |                 | 尺 度<br>SCALE    |                |
|               | インクリーザ                 |                 | 17.03.08        |                |
| 形式<br>TYPE    | 承認<br>APPROVED BY      |                 | 製図<br>DRAWN BY  |                |
|               | I N                    |                 | 山本              |                |
| 図番<br>DWG NO. | 検図<br>CHECKED BY       |                 | 昭和電工建材株式会社      |                |
|               | D-10                   |                 |                 |                |