


単位：mm

| 呼び径 | 記号 | | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Z1 | Z2 | Z3 | L1 | L2 | L3 | D | D1 |
| 40 | 52 | 23 | 52 | 74 | 45 | 74 | 74 | 74 |
| 50 | 66 | 26 | 66 | 91 | 51 | 91 | 87 | 87 |
| 65 | 90 | 33 | 90 | 125 | 68 | 125 | 103 | 103 |
| 75 | 100 | 30 | 100 | 140 | 70 | 140 | 118 | 118 |
| 100 | 128 | 45 | 128 | 178 | 95 | 178 | 146 | 146 |
| 125 | 140 | 50 | 140 | 205 | 115 | 205 | 177 | 177 |
| 150 | 170 | 65 | 170 | 250 | 145 | 250 | 212 | 212 |
| 50×40 | 52 | 23 | 57 | 77 | 48 | 79 | 87 | 74 |
| 65×40 | 52 | 24 | 66 | 87 | 59 | 88 | 103 | 74 |
| 65×50 | 66 | 27 | 74 | 101 | 62 | 99 | 103 | 87 |
| 75×40 | 52 | 25 | 71 | 92 | 65 | 93 | 118 | 74 |
| 75×50 | 66 | 29 | 79 | 106 | 69 | 104 | 118 | 87 |
| 75×65 | 90 | 32 | 95 | 130 | 72 | 130 | 118 | 103 |
| 100×40 | 52 | 28 | 82 | 102 | 78 | 104 | 146 | 74 |
| 100×50 | 66 | 32 | 90 | 116 | 82 | 115 | 146 | 87 |
| 100×65 | 90 | 36 | 107 | 140 | 86 | 142 | 146 | 103 |
| 100×75 | 100 | 33 | 110 | 150 | 83 | 150 | 146 | 118 |
| 125×65 | 90 | 38 | 120 | 155 | 103 | 155 | 177 | 103 |
| 125×75 | 100 | 42 | 124 | 165 | 107 | 164 | 177 | 118 |
| 125×100 | 128 | 52 | 140 | 193 | 117 | 190 | 177 | 146 |
| 150×65 | 90 | 42 | 130 | 170 | 122 | 165 | 212 | 103 |
| 150×75 | 100 | 45 | 135 | 180 | 125 | 175 | 212 | 118 |
| 150×100 | 128 | 53 | 152 | 208 | 133 | 202 | 212 | 146 |
| 150×125 | 140 | 60 | 152 | 220 | 140 | 217 | 212 | 177 |

備考

- ① Zの許容差は±2mmとする。
- ② 91°10'の許容差は±30'とする。
- ③ Lは標準寸法を示す。

| | | | | |
|---------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|
| 3 | 目地リング | 熱膨張材 | 3 | |
| 2 | 内管 | 硬質塩化ビニル | 1 | |
| 1 | 耐火被覆 | 繊維混入セメントモルタル | 1 | |
| 品番 NO. | 部 品 名 NAME OF PARTS | 材 料 MATERIAL | 数 量 REQUIRED | 備 考 REMARKS |
| 図名 TITLE 90°大曲りY | | 日付 DATE 17.03.03 | 尺 度 SCALE not | |
| 形式 TYPE LT | | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 製図 DRAWN BY 山本 |
| 図番 Dwg NO. D-07 | |  昭和電工建材株式会社 | | |